



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

N RU C-RU.АД67.В.00452/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь», ОГРН: 1025403649094, ИНН: 5408156204. Место нахождения (адрес юридического лица): 630025, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Электровозная, дом 1, телефон: +7(383)338-31-32, адрес электронной почты: office@gerkules.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь», ОГРН: 1025403649094, ИНН: 5408156204. Место нахождения (адрес юридического лица): 630025, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Электровозная, дом 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр», ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адреса мест осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрывается для внутренней отделки помещений из штукатурок полимерных декоративных на основе стирол-акриловой дисперсии, марки: Камешковая GD-121 (1,0-1,5 мм), толщиной сухого слоя 1,5 мм, с общим расходом от 2,6 до 2,9 кг/м²; Камешковая цветная GD-121с (1,0-1,5), толщиной сухого слоя 1,5 мм, с общим расходом от 2,6 до 2,9 кг/м²; Короед GD-131 (1,5-2,0 мм), толщиной сухого слоя 2,0 мм, с общим расходом от 2,8 до 3,1 кг/м²; Короед цветная GD-131с (1,5-2,0 мм), толщиной сухого слоя 2,0 мм, с общим расходом от 2,8 до 3,1 кг/м², выпускаемых по ТУ 2313-006-49720964-2004 «Шпатлевки, замазки, затирки, клеи, герметики, штукатурки» с изм. № 1, 2.

Серийный выпуск
код ОКПД 2: 20.30.22.110
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 3156/М-22 от 28.10.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № БЦ123-174.22-01 от 19.07.2022 г. Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94. Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. Группа по токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96. Условия хранения продукции: в крытых складских помещениях при температуре выше + 5 °С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.11.2022 г. по 02.11.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
Минаев Дмитрий Олегович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))