

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AД67.B.00689/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ» (ООО «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ»)
ОГРН: 1025403649094. ИНН: 5408156204. Место нахождения (адрес юридического лица): 630025, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ, Д. 1.
Телефон: +7 (383) 338-31-32. Адрес электронной почты: office@gerkules.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ» (ООО «ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ»)
ОГРН: 1025403649094. ИНН: 5408156204. Место нахождения (адрес юридического лица): 630025, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ, Д. 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
ОГРН: 1165005050396. ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.
Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывают декоративные для стен и потолков из штукатурок полимерных декоративных на основе стирол-акриловой дисперсии торговой марки «GERKULES», марок: Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая Камешковая GD-221 (фракция 1,5 мм), толщиной сухого слоя 1,5 мм, с общим расходом от 2,4 кг/м² до 2,7 кг/м²; Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая Короед GD-231 (фракция 2,0 мм), толщиной сухого слоя 2,0 мм, с общим расходом от 2,6 кг/м² до 2,9 кг/м²; Штукатурка декоративная полимерная Травертин GD-241, толщиной сухого слоя 0,5 мм, с общим расходом от 0,8 кг/м² до 2,0 кг/м², выпускаемые по техническим условиям ТУ 2313-006-49720964-2004 «Шпатлевки, замазки, затирки, клеи, герметики» с изм. № 3.

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НИЦ26-08-05/2 от 05.08.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33), акта анализа состояния производства № БЦ123-173.26-01 от 01.07.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению № 1 на 1 листе.
Условия хранения: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до + 35°С, избегая попадания прямых солнечных лучей. Не замораживать. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 18 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ


с 06.08.2026 г. по 05.08.2031 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Елагина Дарья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00689/26


Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов

Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости)	Наименование национального стандарта(ов)	Показатели пожарной опасности материалов
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1).
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1).
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2).
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2).




Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Елагина Дарья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))